

Általános biztonsági előírások

Közmű és energiaszállító vezetékek és létesítmények védőterületei:

- (1) A vízműtelepek és vezetékek védőterületeire a 11/1961. (Eü.K7.) EüM-OVF együttes utasítás előírásait kell alkalmazni.
- (2) Csapadékvíz csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba vizet bevezetni csak a 4/1981. (IV.4.) OVH rendelkezéshez kiadott Országos Vízgazdálkodási Szabályzat előírásainak betartásával lehet.
- (3) Meglévő és létesítendő közművezetésekre az MSZ 7487/2 és az MSZ 7048/3-83 előírásait kell betartani.
- (4) Gázvezetésekre az alábbi szabványok tartandók be:
 - 1969. évi VII. törvény a gázenergiáról,
 - Gáz és Olajipari Műszaki Szabályzat V. fejezete (10/1970 OBF utasítás),
 - Gázelosztó Vezetékek Műszaki Szabályzata (17/1997 NIM.E.25. utasítás),
 - MSZ 7048-1-3 szabványsorozat.
- (5) Villamos berendezések biztonsági övezete:
 - föld feletti nyomvonalas létesítményeknél: 120 kV feszültségen 13 méter, nyomvonal tengelytől 15 méter, 1-20 kV középfeszültségen 5,0 méter, nyomvonal tengelytől 7 méter,
 - a biztonsági övezetekre vonatkozóan a 11/1984 (VII.22.) Ip.M. rendelet 4. §-ának, 9-10. §-ainak és a 12-15. §-ainak előírásait kell betartani,
 - hírközlési hálózatok létesítésének engedélyezése során a vonatkozó 29/1999. (X.6.) számú KHVM rendelet előírásait be kell tartani.
- (6) A vízelvezető és csatornák működőképességét – függetlenül azok tulajdonságaitól, illetve kezelőjétől – fenn kell tartani. A medrek megközelítésére, fenntartására vonatkozóan az 1995 évi LVII. törvény, valamint a 46/1999. (III.18.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés c) pontjának előírásait be kell tartani.
- (7) A felszíni vizek védelménél a 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet előírásait kell betartani.
- (8) A veszélyes hulladékokra vonatkozóan betartandók a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásai.